

IV WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

W nawiązaniu do przedstawionych odpowiedzi z dnia 05.06.2025 proszę o potwierdzenie, iż w zakresie prac objętych niniejszym przetargiem do wykonania jest wyłącznie (w zakresie instalacji sanitarnych): sieć między zbiornikiem p.poż a przepompownią (wraz z montażem przepompowni) i później od przepompowni do hydrantu naziemnego wraz z zabudową hydrantu.

Przekazana wraz z odpowiedziami dokumentacja zawiera całość sieci związanych z przyszłą rozbudową i wprowadza potencjalnego wykonawcę w błąd.

Odp.

Zamawiający nie dysponuje odrębną dokumentacją wodociągu zasilającego zbiornik p/poż, ponieważ planowana była kompleksowa rozbudowa Muzeum Czynu Powstańczego i rozwiązania nie zostały przez projektantów. Odrębnie został wykonany projekt zasilania elektrycznego hydroforu przez inną jednostkę projektową.

Nie ma tu mowy o wprowadzaniu potencjalnych wykonawców w błąd, ponieważ Zamawiający przedstawił pełną dokumentację sanitarną z której jasno wynika, że dotyczy ona docelowej inwestycji. Ponieważ zbiornik jest priorytetem a dalsza rozbudowa na razie nie będzie kontynuowana, w pierwszej kolejności należy wykonać sam zbiornik p.poż. Proszę więc potraktować podłączenie się do istniejącej sieci wodociągowej jako uproszczoną formę zaprojektuj i wybuduj w ramach uzgodnień inwestorsko - autorskich.

Pytanie 2

W związku z udzielonymi w dniu 05.06.2025 odpowiedziami wraz z uzupełnieniem dokumentacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o przesunięcie terminu złożenia ofert.

Przekazana dokumentacja zakłada dostawę specjalistycznej przepompowni wraz z wyposażeniem. Jest to zestaw wysoce kosztowny. Dostawca takiego rozwiązania analizuje zmiany wprowadzone przez Projektantów. Nie ma możliwości otrzymania oferty z wymaganym czasie.

Prosimy o prolongatę terminu do dnia 13.06.2025

Odpowiedź


Jednoznacznie należy odpowiedzieć, że chodzi tu o zasilanie z istniejącej sieci wodociągowej bez specjalistycznych urządzeń. Będzie to miało charakter uzupełniający, natomiast napełnienie zbiorników będzie odbywało się bezpośrednio z beczkowozów. Z dostawcą wody podpiszemy stosowną umowę. Natomiast do bieżącego uzupełniania wody będzie wykorzystywana sieć istniejąca. Chodzi tu po prostu o wpięcie się do tej sieci np. za pomocą przysłowiowego trójnika z zaworem.

Podstawowym dostawcą wody wypełniającym zbiornik będą beczkowozy, nie mamy innej dokumentacji w zakresie instalacji wod-kan jak ta którą wysłaliśmy a dotyczyła ona zasilania zbiornika w wodę z nowych obiektów i urządzeń.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do 13.06.2025r.

Z poważaniem

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole
NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049


DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu
Iwona Solisz