

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/2/2016

Opole, dnia 16.03.2016 r.

(miejscowość, data)

**Pytania i odpowiedzi dotyczące treści zapytania ofertowego
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych – prace remontowo-
budowlane w obiekcie Muzeum Śląska Opolskiego w Górze św. Anny**

W dniu 10 marca 2016 r. faksem wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotyczącego przedmiotowego postępowania. Poniżej wyciąg z treści wniosku:

Znak sprawy: MŚO/MAD/2921/2/2016

Prosimy o udzielenie wyjaśnień w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na Modernizację sal edukacyjno-wystawienniczych – prace remontowo-budowlane w obiekcie Muzeum Śląska Opolskiego w Górze św. Anny.

- 1. Proszę podać typ opraw oświetleniowych lub podać parametry opraw jakie mają być zastosowane w modernizowanych salach.*
- 2. Proszę o schemat ideowy elektrycznej tablicy rozdzielczej. Czy tablica ma być nowa czy istniejąca?*
- 3. Czy projektor ma być przeniesiony czy należy zamontować nowy projektor. Jeżeli ma być nowy to proszę o podanie parametrów nowego projektora. Proszę o podanie informacji na temat ekranu projektora (czy ma być nowy, czy należy przenieść istniejący ekran lub czy ekran nie jest w zakresie robót).*
- 4. Proszę o doprecyzowania poz. 37 dział 5 przedmiaru robót.*
 - ilość rolet,*
 - kolor rolet,*
 - sposób montażu rolet,*
 - czy rolety mają być otwierane mechanicznie, czy też mają mieć napęd elektryczny, a jeżeli elektryczny to proszę o podanie jakiego typu sterowanie ma być zastosowane.*
 - wymiary rolet.*

Odpowiadając na ww. zapytania informuję, że:

Ad. 1 – Oprawy oświetleniowe wraz ze źródłem światła, dostarczone i zamontowane w modernizowanych salach powinny spełniać minimalne wymagania tj.

- 1) oprawa o kształcie tradycyjnym reflektora z pierścieniem antyodblaskowym lub rozwiązaniem równoważnym, które pozwoli na precyzyjne kierowanie światła bez poświaty,
- 2) oprawy montowane na szynach min. jednofazowych,
- 3) typ oprawy (klasy): spotline typ puri lub równoważny o tożsamy parametrach i funkcjonalności,
- 4) źródło światła: GU10, 230 V, halogenowe, o mocy maksymalnej 50 W.

Ad 2 – Zamawiający nie dysponuje schematem ideowym elektrycznej tablicy rozdzielczej. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia nowej instalacji do istniejącej tablicy oraz równoczesnego wykonania całościowego schematu ideowego, uwzględniającego nowy obwód.

Ad. 3 –Zamawiający pod pojęciem przeniesienia rzutnika rozumie poprowadzenie okablowania (zasilanie oraz kabel HDMI) w miejsce wskazane na schemacie oraz zamontowanie uchwyty sufitowego, zakupionego przez Zamawiającego wraz z projektorem w innym postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje montażu ekranu projektora w ramach niniejszego postępowania.

Ad 4 – Zakup i montaż rolet okiennych powinien obejmować rolety o orientacyjnych wymiarach:

- 1) szer. 67 cm, wys. 168 cm - 2 sztuki,
- 2) szer. 97 cm, wys. 170 cm - 10 sztuk,
- 3) szer. 110 cm, wys. 180 cm - 5 sztuk.

Rolety powinny spełniać minimalne wymagania tj.: umiejscowione w kasetach aluminiowych, system DELUX lub równoważny o tożsamy parametrach i funkcjonalności, kolor biały, prowadnice aluminiowe, tkanina podgumowana z kolekcji DIM OUT lub równoważna o zbliżonych parametrach i funkcjonalności, obsługa ręczna: koralik.

Z-ca dyrektora
Muzeum Śląska Opolskiego
dr inż. Dariusz Bajno