

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

MIEJSCE, W KTÓRYM NALEŻY ZMIENIĆ TEKST:

Rozdział XI ust. 4 pkt 1)

Było:

- 1) Wykonawca musi wykazać, iż w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonywał co najmniej dwie inwestycje polegające na wykonaniu budowy, remontu lub przebudowy zbiorników przeciwpożarowych w zakresie niniejszego postępowania

Po zmianie:

- 1) Wykonawca musi wykazać, iż w terminie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonywał co najmniej dwie inwestycje polegające na:
 - a) wykonaniu budowy, remontu lub przebudowy zbiorników przeciwpożarowych w zakresie niniejszego postępowania
lub
 - b) Wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej wody pożarowej wraz ze zbiornikiem podziemnym o pojemności min. 50m³
lub
 - c) Wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu podziemnego zbiornika wody/
zbiornika retencyjnego/ stacji uzdatniania wody o pojemności min. 50m³

Z poważaniem

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole,
NIP: 754-25-27-629,
REGON: 000277049

ZP.1.2025.AK

Opole, dnia 28.05.2025r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Budowa zbiornika pożarowego w Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pytanie 1

Jakiego rodzaju izolacje mają być zastosowane do zabezpieczenia zbiornika p-pož. Na ten temat nie ma żadnej informacji szczegółowej ani na rysunku ani w opisie. Jedyne wzmianka o tym pochodzi z Opisu Przedmiotu Zamówienia?

Odp.

Funkcja zbiornika p/pož jest jednoznaczna. Jego przegrody powinny być zabezpieczone przed napływem wody od zewnątrz (nie jest to woda o charakterze naporowym) oraz od wewnątrz, gdzie mamy do czynienia już z wodą naporową o wysokim parciu hydrostatycznym. Rodzaj zastosowanych materiałów zabezpieczających może być dowolny pod warunkiem, że będzie spełniał powyższe warunki. Mogą to być zarówno materiały rolowe jak i bezspoinowe. Warunkiem wykonania ww. prac jest zastosowanie jednolitego systemu, tego samego producenta. Materiały powinny posiadać wymagane atesty i świadectwa pozwalające na ich stosowanie na terenie Polski a realizacja powinna odbywać się ściśle wg reżimów technologicznych producenta i zostać uzgodniona jeszcze przed aplikacją z nadzorem inwestorskim oraz autorskim

Pytanie 2

Pozycja nr 115 przedmiaru robót budowlanych - przygotowanie i montaż zbrojenia w ilości 11,16T - ilość stali jest zgodna z rysunkiem 1KZ załączonym do postępowania

Odp.

Proszę przyjąć ilość zbrojenia zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

Pytanie 3

Pozycja 119 tego samego przedmiaru - przygotowanie i montaż zbrojenia ścian oporowych w ilości 22,67T - nie możemy znaleźć na żadnym rysunku takiej ilości stali, a nie chcielibyśmy popełnić jakiegoś błędu podczas kosztorysowania. Czy Państwo mogliby nam wyjaśnić o co chodzi - czy czasem nie brakuje jakiegoś rysunku dotyczącego wykonania ściany oporowej ?

Odp.

Proszę przyjąć ilość zbrojenia zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

Pytanie 4

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku wykazania przez Wykonawcę wykonania inwestycji o podobnym zakresie, tj.:


- wykonanie zewnętrznej i wewnętrznej sieci wodociągowej wody pożarowej dla 10 obiektów magazynowych wraz z podłączeniem 5 podziemnych zbiorników p.poż., wykonanie baterii zbiorników żelbetowych o poj. 50m³, dostawa i montaż 10 zbiorników żelbetowych o poj. 10m³ każdy na inwestycji związanej z modernizacją magazynów środków bojowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
- budowa kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem wód opadowych o wymiarach 30m x 2m x 6m
- wymiana podziemnego zbiornika zaopatrzenia w wodę
- przebudowa stacji zlewczej
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z betonową tłocznia ścieków
- przebudowa stacji uzdatniania wody

Odp.

Zamawiający zmienia zapis dotyczący pełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- 1) Wykonawca musi wykazać, iż w terminie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie wykonywał co najmniej dwie inwestycje polegające na:
 - a) wykonaniu budowy, remontu lub przebudowy zbiorników przeciwpożarowych w zakresie niniejszego postępowania
lub
 - b) Wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu sieci wodociągowej wody pożarowej wraz ze zbiornikiem podziemnym o pojemności min. 50m³
lub
 - c) Wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu podziemnego zbiornika wody/
zbiornika retencyjnego/ stacji uzdatniania wody o pojemności min. 50m³

Muzeum Śląska Opolskiego
ul. Św. Wojciecha 13
45-023 Opole
NIP: 754-25-27-629 REGON: 000277049

DYREKTOR
Muzeum Śląska Opolskiego
w Opolu

Iwona Solisz